POŚWIADCZONE TŁUMACZENIE
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Uwaga tłumacza: do tłumaczenia przedłożono dwustronną kopię dokumentu. Stanowi ona nierozłączną część niniejszego tłumaczenia. Uwagi tłumacza pisane są kursywą i umieszczone w nawiasach kwadratowych.]

Certyfikat -/-
[logo o treści:] TÜV SÜD Product Service -/-
[znak CE] -/-
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI -/-
numer N8A 099237 0012 wersja 03 -/-
Posiadacz certyfikatu: -/-
Jiangsu Eco Green Energy Co., Ltd -/-
No. 66 Shuangyun Road, Zixing Village, Xingdong Subdistrict, -/-
Tongzhou District -/-
226300 Nantong, Jiangsu -/-
Chińska Republika Ludowa -/-
Wyrób: Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -/-
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego -/-
Niniejsze świadectwo zgodności wydaje się na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/WE w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Stanowi ono potwierdzenie, że wymieniony sprzęt spełnia główne wymogi dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i opiera się na specyfikacjach technicznych mających zastosowanie w chwili wydania dokumentu. Dotyczy wyłącznie konkretnej próbki złożonej do badania i certyfikacji. Szczegóły na stronie www.tuvsud.com/ps-cert. -/-
Numer raportu z badania: 704061830405-03 -/-
Data: 17 sierpnia 2020 r. -/-
[nieczytelny podpis] -/-
(Zhulin Zhang) -/-
Strona 1 z 2 -/-

Katarzyna Jasik
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SWORN TRANSLATOR AND INTERPRETER OF ENGLISH
tel.: (+48) 695 142 254, e-mail: kjasik@kjasik.pl
www.kjasik.pl

KATARZYNA JASIK TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NR TP/16/14 1

Po przygotowaniu wymaganej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności WE wymagane oznaczenie CE można umieszczać na wyrobie. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych właściwych dyrektyw UE. -/-
[logo o treści:] TÜV® -/-
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy -/-
***[druga strona dokumentu:]* -/-**
Certyfikat -/-
[logo o treści:] TÜV SÜD Product Service -/-
[znak CE] -/-
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI -/-
numer N8A 099237 0012 wersja 03 -/-
Model(-e):
EGE-xxxM-72, xxx=335 do 400, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxM-60, xxx=280 do 335, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxM-54, xxx=255 do 300, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxM-48, xxx=225 do 265, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxM-36, xxx=10 do 200, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-144M(M6), xxx=420 do 450, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-132M(M6), xxx=390 do 415, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-120M(M6), xxx=350 do 375, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-144M(G1), xxx=390 do 415, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-132M(G1), xxx=360 do 380, co 5 jednostek -/-
EGE-xxxW-120M(G1), xxx=325 do 345, co 5 jednostek -/-
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych warunkach testowania -/-
Parametry: -/-
Konstrukcja: z ramą, ze skrzynką przyłączową, kablem i złączami
Klasa bezpieczeństwa: klasa II -/-
Maksymalne napięcie systemu: 1500 V DC -/-
Klasa bezpieczeństwa pożarowego: klasa C wedle UL790 -/-
Laboratorium testowe: Yangzhou Opto-Electrical Products Testing Institute, No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, Chińska Republika Ludowa -/-
Testowano zgodnie z: -/-

EN IEC 61730-1:2018 -/-
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 -/-
EN IEC 61730-2:2018 -/-
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 -/-
Strona 2 z 2 -/-
Po przygotowaniu wymaganej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności WE wymagane oznaczenie CE można umieszczać na wyrobie. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych właściwych dyrektyw UE. -/-
[logo o treści:] TÜV® -/-
TÜV SÜD Product Service GmbH • Organ certyfikujący • Ridlerstraße 65 • 80339 Monachium • Niemcy -/-

---

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego Katarzyna Jasik, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu.

Kraków, 20 sierpnia 2020 r.

Repertorium nr 553/2020

Katarzyna Jasik
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SWORN TRANSLATOR AND INTERPRETER OF ENGLISH
tel.: (+48) 695 142 254, e-mail: kjasik@kjasik.pl
www.kjasik.pl

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CE

TÜV SÜD Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 099237 0012 Rev. 03

Holder of Certificate: **Jiangsu Eco Green Energy Co., Ltd**
No. 66 Shuangyun Road, Zixing Village, Xingdong Subdistrict,
Tongzhou District
226300 Nantong, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules**

Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Module

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 704061830405-03

Date, 2020-08-17

(Zhulin Zhang)

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CE

TÜV SÜD Product Service

Attestation of Conformity

No. N8A 099237 0012 Rev. 03

Model(s):

EGE-xxxM-72, xxx=335 to 400, in step of 5
EGE-xxxM-60, xxx=280 to 335, in step of 5
EGE-xxxM-54, xxx=255 to 300, in step of 5
EGE-xxxM-48, xxx=225 to 265, in step of 5
EGE-xxxM-36, xxx=10 to 200, in step of 5
EGE-xxxW-144M(M6), xxx=420 to 450, instep of 5
EGE-xxxW-132M(M6), xxx=390 to 415, instep of 5
EGE-xxxW-120M(M6), xxx=350 to 375, instep of 5
EGE-xxxW-144M(G1), xxx=390 to 415, instep of 5
EGE-xxxW-132M(G1), xxx=360 to 380, instep of 5
EGE-xxxW-120M(G1), xxx=325 to 345, instep of 5
xxx is standing for rated output power at STC

Parameters:

Construction:	Framed, with Junction box, Cable and Connectors.
Safety Class:	Class II
Maximum System Voltage:	1500 V DC
Fire Safety Class:	Class C according to UL790
Test Laboratory:	Yangzhou Opto-Electrical Products Testing Institute, No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou, 225009 Jiangsu, P. R. China.

Tested according to:

EN IEC 61730-1:2018
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06
EN IEC 61730-2:2018
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EU declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Other relevant EU-directives have to be observed.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

TÜV®